



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№

45/06

413111, Саратовская область, г.

Энгельс, пр. Строителей, д. 4а

« 21 » Февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Хмара Елизаветой Павловной

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 10" Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – МОУ «ООШ №10»), ОГРН 1026401991373, ИНН 6449931197, чрезвычайной высокий риск.

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В кабинете английского языка и математики допускается использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В туалетах для мальчиков и девочек ни на всех кабинках имеются двери, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитрано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В помещении спортивного зала имеется спортивный инвентарь (маты) покрытие которого деформировано, имеет рваные края, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих средств, поскольку имеет деформированные края, что является нарушением п.2.4.9, п.2.11.2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Кабины в туалете для мальчиков и девочек оборудовать дверями.
2. В кабинете английского языка и математики установить лампы с одинаковым световым излучением.
5. Заменить покрытие спортивного инвентаря (маты).

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ «ООШ №10» Клюкину К.О.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» февраля 2025г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Ведерзевей
Сидорова Е.А.*

(должность лица, составившего
предписание)

[Подпись]
(подпись)

Лисара Е.П.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *21* » *февраля* 20*24* г.

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Киселева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: sch10engl@mail.ru