



Утверждаю
Председатель комиссии
Т.В.Соклакова
«28» апреля 2023 г.

Акт

Весеннего осмотра здания МОУ «ООШ № 10» от 28.04.2023 года

Комиссия в составе:

Председатель: директор Т.В.Соклакова

Члены комиссии:

зам. директора по УВР М.П. Колотилина
зав. хозяйством Н.В. Бабушкина
слесарь-сантехник А.Н. Кропачев

Провела осмотр здания по адресу: г. Энгельс, ул. Телеграфная, 88
и установила:

Год постройки: 1938 год

Материал стен: кирпич

Число этажей: два

Наличие подвала и его состояние: есть, удовлетворительное

Несущие стены: состояние удовлетворительное

Отмостка: в удовлетворительном состоянии

Цоколь: удовлетворительное состояние

Фундамент: удовлетворительно

Перемышка ригеля: состояние удовлетворительное

Кровля: неудовлетворительно

Перегородки: удовлетворительно

Внутренние инженерные сети:

Отопление: состояние удовлетворительное

Водоснабжение: имеется, удовлетворительно

Канализация: есть, удовлетворительно

Электроснабжение: удовлетворительно

Наружные инженерные сети:

отопление : диаметр (мм) 100 ТК 9 2 d- 100

водопроводный ввод : Д – 100 мм. от врезки в городскую водопроводную линию Д – 150мм.по ул. Рабочей включая врезной колодец с отключающей задвижкой.
Диаметр (мм) 100 протяженностью 17,5 м

колодец 1 люк 1

канализационный выпуск :

диаметр (мм) 110 протяженностью 136,24 м

Колодцы канализационная линия Д – 160 мм. до врезки в городской канализационный коллектор Д – 600 мм. По улице Телеграфной колодец 10 люк 10

Ограждение: имеется, удовлетворительно

Общее состояние: МОУ «ООШ № 10» г. Энгельса, ул. Телеграфная, 88 - удовлетворительное.

Рекомендации комиссии по устранению недостатков: _____

Подписи: Зам. директора по УВР _____ М.П. Колотилина
Зав. хозяйством _____ Н.В. Бабушкина
Слесарь -сантехник _____ А.Н. Кропачев